

## Lüftung zur Gesundheitsprävention (Covid 19) im Winterhalbjahr

Bei Außentemperaturen unter 10 Grad (Richtwert. Zimmer im 3. OG Ostseite bei Sonne sind anders zu werten als Nordflügel EG...)

- Kein Dauerlüften: Alle Heizungen schalten dann längere Zeit komplett ab!
- Auf keinen Fall Kipplüften: Heizung aus und dennoch keine Frischluft.
- Regelmäßiges Stoßlüften aller Fenster auf Durchzug (mindestens nach jeder Einzelstunde, gerne auch doppelt so oft nach ca. 20 Minuten!)

1. Im **Neubau** incl. Gänge, Toiletten, Aula und Turnhalle: Lüftung, die ständig Luft abpumpt und Frischluft zuführt. Auslegung auf 30 Personen pro Klassen-Raum, Einstellung zudem stärker als vorgesehen. Wenn Fenster geöffnet werden, **schalten die Lüftung und die Heizung ab**. Es ist deshalb wichtig, die Fenster **grundsätzlich komplett ingerastet geschlossen zu halten** und nur zum Stundenwechsel Fenster sowie die Lüftungsklappe in der Decke und Türen **zum Stoßlüften zu öffnen und unbedingt wieder zu schließen**. Sonst gibt es keine Automatik-Lüftung und die Luft wird sogar schlechter.
2. Im **Altbau** schaltet die Heizung komplett ab, wenn die Fenster geöffnet sind. Deshalb ist auch in diesen Räumen bei den genannten Temperaturen **nur eine Stoßlüftung mindestens zu jedem Stundenwechsel sinnvoll**. Dabei sollen möglichst alle Fenster ihres Zimmers, die Klassenzimmertür und die rot gekennzeichneten Fenster in den Gängen für die Stoßlüftung weit geöffnet werden. Die SuS bewegen sich am Platz und haben warme Kleidung an.
3. Im Keller in 04 und 05 ist **ebenfalls eine häufige Stoßlüftung möglich**. Achten Sie bitte darauf, dass bei der Stoßlüftung die Türen vom Keller zu den beiden Treppenhäusern offen sind, damit ein **Kamineffekt** entstehen kann.
4. Bitte erlauben Sie warme **Kleidung** im Zimmer. Jacke, Mütze, Schal etc.
5. Die vollständig zu öffnenden **Flurfenster** sind gekennzeichnet. Alle anderen Flurfenster sind zu! **Folgende Klassen sind für die Öffnung zu allen Stundenwechseln und ein Wiederverschließen nach 5 Minuten zuständig:**

6d, 6c, 7d, 7b, 9b, 8a (Tür zur Treppe), 7a (Tür nach oben), 5b, 9c (Tür zur Treppe)

**Danach müssen die Fenster wieder geschlossen werden. Ggf. lieber nach 20 Minuten nochmals gründlich stoßlüften!**